

## Brandschutzmörtel TIROTECH



Zur Abschottung von brennbaren Rohren, nicht brennbaren Rohren und Kabeln, durch Wände und Decken gemäß Einbauanweisung zu ETA-17/0586. TIROTECH - Brandschutzmörtel dient als Kombiabschottung zur Aufrechterhaltung des Feuerwiderstandes an Öffnungen in Massivwandkonstruktionen und Decken in Massivbauweise, durch die verschiedenste Kabel, Elektroinstallationsrohre, Metallrohre, Kunststoffrohre und Mehrschichtverbundrohre durchgeführt werden. Ca. 5 Liter reines Wasser in einen runden, zumindest 50 Liter fassenden Mörteltrog geben. Den ganzen Inhalt eines Sackes (30 Liter) TIROTECH - Brandschutzmörtel beifügen und mittels Quirl (Ø mind. 12 cm) ca. 1 Minute durchrühren, bis ein kellengerechter Mörtel entsteht.

Eventuell benötigtes zusätzliches Wasser während des Rührvorganges beimengen. Wegen der unmittelbar einsetzenden Erstarrung muss der TIROTECH -Brandschutzmörtel sofort nach dem Anrühren verarbeitet werden! Dazu den Mörtel in einem Arbeitsgang bis zur Gesamtdicke der Aussparung in die Deckenausnehmung füllen bzw. im Wandbereich anwerfen und andrückend vollständig verfüllen – es ist darauf zu achten, dass keine Hohlstellen entstehen –, bündig abziehen und leicht andrückend mittels Traufel, Spachtel etc. glätten. Technische Daten: Ergiebigkeit/Sack: ca. 30 Liter Nassmörtel, Druckfestigkeit: CS1, Trockenrohdichte: ca. 450 kg/m<sup>3</sup>, Brandverhalten: A2-s1, d0.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z9500	Brandschutzmörtel TIROTECH 30l/Sack 36Sack/Pal	SAC

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.at](mailto:graz@lorencic.at)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Schlögstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)