

Diesel-Stromaggregat PRAMAC P 18000 TYA 230/400 V AVR MRS



Ausstattung: Thermomagnetischer Schuttschalter, Ölüberwachung, Isolationsüberwachung (daher kein Erdspeiß nötig), AVR-Regelung, schallisoliert, Voltmeter, Kranöse.

Technische Daten: - Spannung: 230 V und 400 V, - Leistung Dauer/COP 400 V: 12,95 kW / 16,19 kVA, - Leistung Max/PRP 400 V: 14,53 kW / 18,16 kVA, - Motor: YANMAR 3TNV80 - Elektrostart, - Tankinhalt/Verbrauch: 51 l / 4,61 l/h bei 75 % Last = Laufzeit ca. 11,06 h, - Steckdosen: 1x Schuko 230 V 16 A, 1x CEE 230 V 16 A, 1 x 400 V 32 A und 1 x 400 V 16 A, - Abmessungen: 1500x754x1032 mm, - Gewicht: 475 kg.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZP18000TYA	Diesel-Stromaggregat PRAMAC P 18000 TYA ISO AVR 18,16kVA/400-230V	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at